



Descrição		TÉRREO	CENTRAL DE GLP	QUADRO DE ÁREAS										Total
ATC (m²)		389,11	0											389,11
		SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01											2	
AP 10L	2-A	2											2	
CO2 6KG	5-B-C	2											0	
PI ABC 6KG	2-A, 20-B-C												1	
PI BC 6KG	20-B-C		1										1	
		Total											5	
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05														
Código da Placa	Dimensões (mm)													
E-5	150X150	4	1										5	
E-17	1000X1000	2	1										3	
S-1	300X150	2											2	
S-2	300X150	2											2	
S-3	300X150	2											2	
S-7	300X150	1											1	
S-12	300X150	1											1	
P-1	200		1										1	
P-2	200		1										1	
A-2	200		1										1	
		Total											19	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06														
Blocos Autônomos	100 LUMENS	19											19	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08														
Lotação: 43 PESSOAS														
Tipo de edificação	Grupo e divisão	Pavimento	Sem chuveiros ou sem detectores automáticos		Com chuveiros ou com detectores automáticos		Tipo de escada							
			Saída única	Mais de uma saída	Saída única	Mais de uma saída								
(V) Edificações em que a propagação do fogo seja eficaz	H-4	TÉRREO	40 M	50 M	55M	65M		NÃO ENCLAUSURADA						
Capacidade de unidade de passagem:														
Número de unidade de passagem projetada:														
PCF 60		0											0	
PCF 90		0											0	

<