

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2022

4 mensagens

mateus@grio.net.br <mateus@grio.net.br> Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

Cc: comercial <comercial@grio.net.br>, fabiana@grio.net.br

3 de agosto de 2022 10:24

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL: G-RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO: Rua João Silva, nº 27, apto 201 FTE, Olaria, Rio de Janeiro/RJ

TELEFONE / FAX: (21) 4126-3906

CNPJ: 27.707.061/0001-40 **E-MAIL:** comercial@grio.net.br

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ

PREGÃO ELETRÔNICO 131/2022

PROCESSO Nº: 29.465/2021

OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, para atender às necessidades das Subsecretaria de Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, CAPS e Hospital Municipal Raul Sertã conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.

ABERTURA: 08/08/2022 HORÁRIO: 10h00min

Prezado(a), Pregoeiro(a),

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão. Visando, pois, sanar essas dúvidas, e para que haja um melhor detalhamento das cláusulas previstas neste edital é que se apresenta, tempestivamente, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) o presente pedido de esclarecimentos.

1. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O PRESENTE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.1. DO ITEM 01 - BIVOLT SPLIT OU MODELO BI SPLIT

Referente aos produtos que deverão ser entregues, constam os seguintes materiais:

Ar Condicionado – capacidade refrigeração: 18.000 btu, h, 220v tipo: bi split, modelo split inverter, características adicionais: com controle remoto, com instalação no ambiente.

Baseado no descrito acima, questionamos:

1. A necessidade da Administração é um modelo BI SPLIT, ou seja, que tenha duas unidades evaporadoras e uma condensadora? Ou a necessidade é um ar condicionado bivolt split?

2. DO PEDIDO

Assim, ante o exposto requer sejam prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 131/2022.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2022.



Mateus Fidelis

G-RIO Comércio e Serviços Eireli CNPJ: 27.707.061/0001-40

3 de agosto de 2022 10:34

Bom dia.

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos para ciência e esclarecimentos necessários para o devido prosseguimento do feito (**processo 29.465/2021**).

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III Prefeitura de Nova Friburgo - RJ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos < captacao de recursos .nf@gmail.com >

Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

3 de agosto de 2022 16:58

----- Forwarded message ------

De: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Date: qua., 3 de ago. de 2022 às 16:56

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2022

To: Secretaria de Saúde < gestao de processos econtratos.sms@gmail.com >

Boa tarde!

Conforme verificado na requisição emitida pelo setor solicitante, o item pedido é um modelo bi split, 220 V, conforme descrito na especificação do Termo de Referência.

Att,

Érica Ribeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

4 de agosto de 2022 10:10

Bom dia,

Ao responsável,

Segue esclarecimentos técnicos acerca do Pregão Eletrônico 131/2022.

[Texto das mensagens anteriores oculto]