

Licitação PMNF < licitacaopmnf@gmail.com >

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico Nº 218/2022

5 mensagens

Moniky Martins <moniky.martins@atacfire.com.br> 10 de fevereiro de 2023 às 11:03 Para: licitacaopmnf@gmail.com Prezados (as), bom dia. À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.229.958/0001-11, na qualidade de empresa interessada em participar da Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 218/2022, cujo objeto é "Contratação de empresa ou instituição credenciada como instaladora e conservadora junto ao CBMERJ visando a execução de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o - situado na Rua Romão Aguilera Campos, s/n Cônego Nova Friburgo, de acordo com a legislação vigente e em atendimento ao Laudo de Exigências nº LE-03989/21 - DGST, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.", vem respeitosamente solicitar esclarecimento:

- De acordo com os projetos enviados em dwg, observa-se a presença de canalização para hidrantes, além de cabos e eletrodutos para sistema de detecção, porém, não há previsão desses materiais na planilha orçamentaria. Diante disso, como devemos proceder?

Aguardamos retorno.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente.

Moniky Martins – Setor de Licitações

Tel: (21) 2233-0065 - Ramal: 174

10 de fevereiro de 2023 às 11:16
14 de fevereiro de 2023 às 15:54

Moniky Martins

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ozório Junior <turismo.pmnf@gmail.com> Para: Licitação PMNF < licitacaopmnf@gmail.com> 14 de fevereiro de 2023 às 16:57

----- Forwarded message -----

De: EGCP Projetos <eqcpprojetos@gmail.com>

Date: ter., 14 de fev. de 2023 às 17:03

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico Nº 218/2022

To: Ozório Junior <turismo.pmnf@gmail.com>

Seque esclarecimentos:

Em relação a canalização para hidrantes, o item 3.5 da planilha orçamentária refere-se ao item 18.033.0018-0 da planilha EMOP, cujo sua composição abrange o fornecimento e instalação das tubulações de sucção e recalque, assim como suas conexões, bombas de incêndio e demais equipamentos (consultar planilha para maiores esclarecimentos);

Em relação ao sistema de detecção o item, contido na planilha orçamentária, referente ao item 18.038-0038 da planilha EMOP discrimina em sua composição o fornecimento de instalação e fornecimento do sistema de detecção de incêndio, abrangendo os detectores e centrais de alarme.

OBS: Os itens EMOP referem-se aos sistemas instalados, com isso entende-se que os materiais e mão de obra necessários são considerados.

Em ter., 14 de fev. de 2023 às 16:29, Ozório Junior <turismo.pmnf@gmail.com> escreveu:

Segue

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Junior Tardin

Secretaria Municipal de Turismo Nova Friburgo - RJ 22 2522-8051

Junior Tardin Secretaria Municipal de Turismo Nova Friburgo - RJ 22 2522-8051

Licitação PMNF < licitacaopmnf@gmail.com> Para: Moniky Martins <moniky.martins@atacfire.com.br> 14 de fevereiro de 2023 às 17:07

Boa tarde.

Segue resposta ao pedido de esclarecimento solicitado. Atenciosamente,

Comissão de Pregão 1

[Texto das mensagens anteriores oculto]